



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
National Institute of Fashion Technology, Kannur
Ministry of Textiles, Govt. of India
(An ISO 9001:2008 Certified Institute)

दिनांक/Date: 28 Oct 2025

सूचना आमंत्रण कोटेशन(एनआईक्यू)

NOTICE INVITING QUOTATION (NIQ)

विषय: निफ्ट परिसर कन्नूर में 100 केवीए यूपीएस के लिए 95 वर्ग मिमी आकार के पीवीसी इंसुलेटेड, पीवीसी शीथेड आर्मर्ड एक्सएलपीई एल्यूमीनियम कंडक्टर पावर केबल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए कोटेशन

Sub : Quotation for Supply installation testing and commissioning of PVC insulated, PVC sheathed armoured XLPE aluminium conductor power cable of size 95 sqmm for 100 KVA UPS at NIFT campus Kannur

निफ्ट कन्नूर अनुबंध-1 में संलग्न विवरण के अनुसार निफ्ट परिसर, धर्मशाला, कन्नूर में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए लाइसेंस प्राप्त अग्निशमन उपकरण आपूर्ति डीलर से उद्धरण आमंत्रित करता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ/प्रतिस्पर्धी दरों को संलग्न प्रारूप में हाथ/पोस्ट/कूरियर के माध्यम से जमा करें ताकि निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, निफ्ट परिसर, मंगटुपरम्बा, कन्नूर-670562 तक दिनांक 10 नवंबर 2025 को शाम 4.30 बजे या उससे पहले संपर्क किया जा सके।

NIFT Kannur invites quotation from the licensed electrical contractor for Supply installation testing and commissioning of PVC insulated, PVC sheathed armoured XLPE aluminium conductor power cable of size 95 sqmm for 100 KVA UPS at NIFT campus Kannur, as per details enclosed in Annexure-I. We request you to submit your best / competitive rates in the enclosed format hand/post/courier so as to reach to the Director, National Institute of Fashion Technology , NIFT campus, Mangattuparamba, Kannur-670562 on or before dt 10 Nov 2025 at 4.30PM.

निबंधन व शर्तें/Terms and conditions:

1. सभी समावेशी (कर, शुल्क, परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग शुल्क आदि) दरें उद्धृत की जाएंगी।
All-inclusive (Taxes, duties, transportation, loading unloading charges etc) rates to be quoted.
2. आपको अनुलग्नक- I के अनुसार उद्धरण जमा करना होगा।
You have to submit the quote as per Annexure-I.
3. सेवा प्रदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दरें उद्धृत करने से पहले कार्य की आवश्यकता की जांच करने और स्पष्टीकरण (यदि कोई हो), के लिए साइट पर जाएं।
Service providers are advised to visit the onsite to check the requirement of the work and clarification if any before quoting their rates.

डिजाइन, मैनेजमेंट तथा टेक्नालॉजी का महाविद्यालय
A Premier Institute of Design, Management & Technology
Set up under an Act of Parliament

निफ्ट कैम्पस, धर्मशाला, कानूल (पि.ओ), कन्नूर, केरल- 670562
NIFT Campus, Dharmashala, Kanoor (P.O), kannur, kerala - 670562
Phone : 0497 2784781 to 0497 2784786 Email: info.kannur@nift.ac.in

www.nift.ac.in/kannur

4. अधिक स्पष्टीकरण के लिए, कृपया श्री रमेशन पीवी (Mob-8135072007) श्री प्रकाश B (Mob-9643742572) से संपर्क कर सकते हैं।

For further clarification, may please be contact Mr Ramesan PV (Mob-8135072007) Mr Prakash B (Mob-9643742572).

5. पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण संख्या का प्रमाण संलग्न करें।

Attach the proof of PAN card and GST registration No.

6. निफ्ट, कन्नूर जीएसटी नंबर 32AAATN2067J1ZP उस जीएसटी चालान के आधार पर उठाया जाना चाहिए।
NIFT, Kannur GST No. 32AAATN2067J1ZP based on that GST invoice should be raised.

7. सभी वैधानिक कटौती जैसे टीडीएस, आदि नियम के अनुसार बिलों से वसूल की जाएगी।

All statutory deduction such as TDS, etc will be recovered from bills as per rule.

8. भुगतान 10 कार्य दिवस के भीतर भवन विभाग और वास्तविक माप के आधार पर संतोषजनक पूर्णता के अनुसार किया जाएगा।

The payment will be made against satisfactory completion by building department and actual measurement basis within 10 working days.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

This is with the approval of Competent Authority

P. Chakravarthy
28/10/25

(Assoc. Prof P Chakravarthy)

संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/Joint Director (I/C)

संयुक्त निदेशक / JOINT DIRECTOR

राष्ट्रीय कला प्रौद्योगिकी संस्थान/National Institute of Fashion Technology
रंग मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Textiles, Government of India

निफ्ट कैंपस, धर्मशाला /NIFT Campus, Dharmasala
मंगलदुपारम्बा, कन्नूर-676562 /Mangaladuparamba, Kannur-676562

सूची के अनुसार सूचना पट्ट पर प्रदर्शन हेतु प्रतिलिपि

Copy for display on the notice board as per the list:

1. नगरपालिका अंतूर/Municipal Office Anthoor
2. ग्राम कार्यालय, मोराषा/Village Office, Morazha
3. निफ्ट परिसर कन्नूर सूचना-पट्ट/NIFT campus Kannur Notice Board

निफ्ट परिसर कन्नूर में 100 केवीए यूपीएस के लिए 95 वर्ग मिमी आकार के पीवीसी इंसुलेटेड, पीवीसी शीथेड आर्मर्ड एक्सएलपीई एल्यूमीनियम कंडक्टर पावर केबल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए कोटेशन

Quotation for Supply installation testing and commissioning of PVC insulated, PVC sheathed armoured XLPE aluminium conductor power cable of size 95 sqmm for 100 KVA UPS at NIFT campus Kannur

क्र.सं. S No	वस्तु विवरण Item Description	मात्रा Qty	दर Rate	राशि Amount
1	Supplying of PVC insulated, PVC sheathed armoured XLPE aluminium conductor power cable of 1.1KV grade conforming to IS 7098 (Part-I) of size 95sqmm, 4 core all as specified and directed.	185 RM		
2.	Laying and fixing of one number PVC sheathed XLPE power cable of 1.1KV grade of following size on cable tray as required			
2.1	Above 35 sqmm and up to 95(clamped with 25 x 3mm MS flat clamp	85 RM		
3	Laying and fixing of one number PVC sheathed XLPE power cable of 1.1KV grade of following size on wall surface as required			
3.1	Above 35 sqmm and up to 95 (clamped with 25/40 x 3mm MS flat clamp	40 RM		
4	Laying and fixing of one number PVC sheathed XLPE power cable of 1.1KV grade of following size in the existing masonry open duct etc			
4.1	Above 35 sqmm and up to 95 (clamped with 25/40 x 3mm MS flat clamp	60 RM		
5	Supplying and making end termination with brass compression gland and aluminium lugs for following size PVC Sheathed/XLPE aluminium conductor cable of 1.1 KV grade			
5.1	95sqmm x 4 core	16 Each		
6	Providing and fixing following rating and breaking capacity and pole MCCB with thermomagnetic release and terminal spreaders in existing cubical panel board including drilling holes in cubical panel, making connections etc as required.			
6.1	200Amp 36 KA, FP MCCB	02 Each		
7	Earthing with GI earth pipe 4.5mtr long 40 mm dia including accessories and providing masonry enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe etc with charcoal/coke and salt as required	02 Each		
8	Providing and laying earth connection from earth electrode with 4mm dia copper wire in 15 mm dia GI pipe from earth electrode including connection with GI thimble excavation and refilling as required	35 RM		
9	Supplying, installing , testing and commissioning of following capacity TPN tap off box made of 1.6mm sheet steel enclosure duly painted with powder coating on existing rising mains complete with TPN disconnecter FSU and HRC fuses connections, earthing etc as required.			
	200A TPN	01 No		